

| | |
|----------------------------|--|
| Codering: | 20130500GGBKUW |
| Betreft | Gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring |
| Toepassing: | ISSO 82.1, ISSO 75.1 en NEN 7120 |
| Fabrikant: | Reflex Isolatie B.V. (voorheen MvD Producties, PIF isolatiefolie BV en Prostelko) |
| Type: | PIF isolatiefolie T4.5 (voorheen Prostelko Isolatiefolie T4.5) |
| Ingangsdatum verklaring | 15-04-2013 |
| Geldigheidsduur verklaring | |

| Constructie met Isolatiefolie T4.5 (dikte 99 mm) | 1 Luchtspouw Spouwankers | 1 Luchtspouw Stelschroeven | 2 Luchtspouwen Spouwankers | 2 Luchtspouwen Stelschroeven |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Rc (m ² K/W) | | | |
| In een wand / gevel | 4,13 | 4,02 | 4,68 | 4,56 |
| In een dak | 3,83 | 3,73 | 4,00 | 3,91 |
| Onder een vloer | 4,42 | 4,28 | 4,60 | 4,47 |

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies PIF isolatiefolie T4.5 met een bepaalde dikte is toegepast